

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

e-mail: info@opvlasiha.ru

тел: +7 915 068 64 34

ПРОТОКОЛ

проведения общественного контроля

п. Власиха

«9» февраля 2021 г.

начат в 11 час. 00 мин. окончен в 12 час. 30 мин.

В соответствии с Φ 3 от 21 июля 2014 г. N 212- Φ 3 "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", комиссия Общественной палаты в составе:

Заместитель председателя Общественной Палаты Ответственный секретарь Общественной Палаты

Звягина А.Д. Устинов К.Ю.

провела мероприятие по общественному контролю соблюдения норм температурного режима в зимний период в многоквартирных домах м-на Школьный на примере дома №5.

Объект проверки: Школьный д.5, подъезд 3.

В ходе общественного контроля установлено:

произведён замер температуры воздуха на разных этажах при наружной температуре -12 °C. Среднее значение температуры по всему подъезду составило (14.2+5.6+7.7+15.1+15.1)/5= 11 °C, что ниже минимально допустимого предела на 3 °C. Точные показания поверенного измерительного прибора ГЖИ находятся в Приложении 1. Согласно СанПин 2.1.2.2645-10 допустимые нормы температуры в вестибюле и на лестничной клетке: 14-20 °C. Наибольшее отклонение от нормы зафиксировано на лестничной клетке, не имеющей межэтажных перегородок и непосредственно граничащей с квартирами: 5.6 °C, что ниже минимально допустимого предела на 8.4 °C. Абсолютно все зафиксированные показания находятся ниже рекомендуемой средней температуры 16-17 °C.

По итогам проверки комиссия считает необходимым:

- произвести работы по утеплению всех наружных и тамбурных дверей м-на Школьный; при необходимости их полную замену;
- заменить как минимум половину малоэффективных отопительных приборов на лестничных клетках для повышения температуры (с 1 по 7 этажи, учитывая направление движения тёплого воздуха);
- произвести ремонт и обеспечить работоспособность всех тамбурных дверей первых этажей;
- разместить информацию в МОП о необходимости закрывания тамбурных дверей.

Протокол составлен для направления в администрацию городского округа Власиха с просьбой принятия мер по устранению нарушений.

Члены комиссии общественного контроля:

Звягина А.Д.

Устинов К.Ю.

Клюкин А.Б.

Председатель Общественной палаты:

1

Приложение 1





